

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zmena spôsobu pripojenia na existujúcom odbernom mieste Žiadateľa bez zmeny MRK, fáz, tarifikácie, v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.

Prevádzkovateľ zabezpečí:

- 1.1 osadenie istiacej skrine na podpernom bode č. 28/1, vrátane prívodného kábla,
- 1.2 demontáž pôvodnej vzdušnej elektrickej prípojky,
- 1.3 pripojenie prípojky Žiadateľa do istiacej skrine.

Vybavuje: Jozef Kovalčík, Západoslovenská distribučná, a.s., Správa energetických zariadení.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk

2. Deliace miesto:

Vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini na podpernom bode číslo 28/1.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ pred realizáciou zabezpečí:

3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovateľom a predloženie PD vypracovanej pre účely stavebného povolenia/ohlásenia o drobnej stavbe, v rozsahu realizačného projektu na konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi,

Žiadateľ ďalej zabezpečí:

3.2 vybudovanie novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta káblom podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie,  
3.3 osadenie elektromerového rozvádzača (odporúčame plastové prevedenie), ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, umiestnenom na verejne prístupnom mieste, minimálne 60 cm nad upraveným terénom, s krytím IP 43/20, pričom v elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta:

- v prípade jednofázového, jednotarifného odberu na osadenie prístroja s rozmermi 180 mm x 300 mm x 160 mm – š x v x h,
- v prípade trojfázového, jednotarifného odberu na osadenie prístroja s rozmermi 200 mm x 400 mm x 160 mm – š x v x h,
- v prípade dvojtarifného odberu na osadenie hromadného diaľkového ovládania (ďalej HDO) s rozmermi 150 mm x 200 mm x 160 mm – š x v x h, v ktorom bude dostatok miesta aj pre spínač HDO s istením ovládacích obvodov ističom s  $I_n = 2$  A, jednofázovým, s vypínacou charakteristikou "B",

3.4 osadenie hlavného ističa pred elektromerom s vypínacou charakteristikou "B" v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy,

3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nameraných častí tak, aby boli plombovateľné,

3.6 vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerom,

Žiadateľ po realizácii doručí Prevádzkovateľovi: